

БГЦА	BY/112 1.0463 ГОСТ ISO/IEC 17025
BSCA	

Учреждение Белорусского государственного университета
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»
(НИИ ФХП БГУ)



Лаборатория топлив, масел и кормов НИИ ФХП БГУ
аккредитована Государственным предприятием
«БГЦА» на соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
НИИ ФХП БГУ

Аттестат аккредитации BY/112 1.0463 от 14.11.2005

Адрес: 220006, г. Минск, ул. Ленинградская, 14

Тел. +375 17 209-51-92

<http://fhp.bsu.by>

e-mail: antonava@bsu.by



О.Н. Врублевская

2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4010-ТЖ от "13" мая 2022 года

Наименование пробы: Дизельное топливо

Изготовитель (поставщик): Павлодарский НПЗ (Республика Казахстан)

Наименование ТНПА, устанавливающего требования к продукции: фактические значения

Заявитель на проведение испытаний: ООО «ТЕХНОПАУЭР»

Адрес: 223039, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, дом 16, офис 12/3

Количество испытываемых проб: 4 (четыре)

Проба 1 Базовое топливо (без присадки)

Регистрационный номер пробы: 4093/1-ТЖ/22

Проба 2 Топливо с присадкой TPW-DKZ

Регистрационный номер пробы: 4093/2-ТЖ/22

Проба 3 Топливо с присадкой D-100E

Регистрационный номер пробы: 4093/3-ТЖ/22

Проба 4 Топливо с присадкой TPW-DKZ+ TPW-DWKZ

Регистрационный номер пробы: 4093/4-ТЖ/22

Акт отбора проб: =

Наименование ТНПА, устанавливающего методы испытаний:

ГОСТ EN 116-2017 Топливо дизельное и печное бытовое. Определение предельной температуры фильтруемости. Метод поэтапного охлаждения в бане

Дата доставки образцов (проб): 12.05.2022

Дата проведения испытаний: 12-13.05.2022

Условия проведения испытаний: Температура воздуха 23,4-23,9 °С,

Относительная влажность 44,5-46,0 %

Применяемое испытательное оборудование (ИО) и средства измерений (СИ)

№ п/п	Наименование и тип (марка) испытательного оборудования и средства измерения	Зав. номер	Срок действия свидетельства	Кем выдано свидетельство
1	Термостат низкотемпературный "Криостат"	088	до 16.01.2023	БелГИМ
2	Измеритель предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов	026	до 23.02.2023	
3	Термогигрометр ИВА-6Н	2220	до 21.12.2022	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование объекта испытаний, технические требования и т.д.	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции (№ пункта)	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний	Нормированное значение показателей, установленных в ТНПА	Фактическое значение показателей для каждого образца	Вывод о соответствии требованиям ТНПА
	Дизельное топливо					
	Проба 1 Базовое топливо (без присадки)					
1	Предельная температура фильтруемости, °С	—	ГОСТ EN 116-2017	—	Минус12	—
	Проба 2 Топливо с присадкой TPW-DKZ					
1	Предельная температура фильтруемости, °С	—	ГОСТ EN 116-2017	—	Минус 22	—
	Проба 3 Топливо с присадкой D-100E					
1	Предельная температура фильтруемости, °С	—	ГОСТ EN 116-2017	—	Минус12	—
	Проба 4 Топливо с присадкой TPW-DKZ+ TPW-DWKZ					
1	Предельная температура фильтруемости, °С	—	ГОСТ EN 116-2017	—	Минус 28	—

Испытания провел: научный сотрудник  В.С. Крук

Результаты испытаний распространяются только на испытанную пробу

Протокол проверил

Заведующий ЛТМик  З.А. Антонова

Данный протокол оформлен на 2-страницах в 2 экз. и направлен:

1 ООО «ТЕХНОПАУЭР» — 1 экз.

2 Лаборатория топлив, масел и кормов — 1 экз.

Конец протокола